



招标文件编号: P20250012

京港地铁消防气瓶检测充装服务采购项目招标公告

致各潜在投标人:

为配合北京京港地铁线路运营的需要,本公司需对京港地铁消防气瓶检测充装服务采购项目进行公开招标。

参与投标的潜在投标人需符合以下条件:

1. 投标人应具有独立的法人资格,持有在中国合法注册的《营业执照》;
2. 投标人应具有有效的市场监督管理部门颁发的无缝气瓶检测证书;
3. 投标人应具有有效的市场监督管理部门颁发的焊接气瓶检测证书或承诺委托由焊接气瓶检测资质的公司提供焊接气瓶检测服务,需提供被委托企业的有效的市场监督管理部门颁发的焊接气瓶检验检测机构核准证书、委托方及被委托方双方盖章的委托承诺书;
4. 投标人应具有有效的IG-541惰性气体灭火剂消防产品认证证书;
5. 投标人需提供至少一份近三年(2022年12月1日至2025年12月1日)七氟丙烷灭火剂气瓶检测充装服务业绩(单次不少于100瓶);
6. 投标人需具备IG541气瓶检测充装服务相关业绩,其中:

IG541气瓶业绩品牌要求:投标人需提供近三年(2022年12月1日至2025年12月1日)包含广东胜捷品牌和西核品牌的IG541灭火剂气瓶检测充装服务业绩(一份合同包含2个品牌或两份合同包含2个品牌均可)或两个品牌原厂分别出具的支持函(支持内容至少包括如中选后向该供应商提供该品牌瓶阀图纸,瓶阀维修保养手册,瓶阀各部件的安装扭矩力以及相关参数,安排原厂人员培训指导钢瓶及瓶阀检测),或两个品牌中任一方出具的支持函及另一方近三年的服务业绩。

IG541气瓶业绩规模要求:投标人需提供近三年(2022年12月1日至2025年12月1日)任意品牌IG541灭火剂气瓶检测充装服务业绩一份(单次不少于300瓶);

7. 投标人没有处于被依法暂停或者取消投标资格,被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照,财产被接管、冻结、破产状态。
8. 其他要求:本项目不接受挂靠、联合体单位参与投标。如投标人曾经为招标人提供相关服务但被评估为不合格或存在不良记录的,将有可能被拒绝参与本项目。被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”的企业将被拒接参与本项目。

请符合上述条件的潜在投标人于2026年1月14日**15: 00**前,按照附件一格式填写《报名信息表》张贴在报名资料文件密封袋外(如邮寄也须对资料进行装订及密封并张贴报名信息表)。按照附件二的要求提供资格预审文件进行报名(可选择现场报名或邮寄方式报名的任意一种报名方式),现场报名时间为工作日**13: 00**至**15: 00**,到现场填写《报名表》;以邮寄方式进行报名的报价人须在邮寄前将电话、邮箱地址告知本公司报价报名联系人(请选用顺丰或邮政快递,不接受到付件、

闪送件），快递签收后需及时向本公司报价报名联系人索要《报名表》，填写后扫描发送至报价报名联系人邮箱，询价人签收时间在报价报名截止时间前方视为报名有效，未按照上述要求进行报名的均视为报名无效），资格预审文件须装订并密封。通过资格预审并接受邀请的报价人方可参加报价。

投标报名联系人：采购及供应链管理部付女士（电话：010-88641267）、雷女士（电话：010-88641235）、报名专用手机号码 **15510769916**，京港地铁官网：

<https://www.mtr.bj.cn/category/business/tender-and-supplier-guidelines/tender-invitations>，地址：北京市丰台区嘉园路地铁四号线车辆段行政楼 2 层采购及供应链管理部，邮编：100068。

本项目预计发标时间：2026 年 1 月下旬，预计回标及开标时间：2026 年 2 月中旬，预计服务开始时间：2026 年 3 月。以上时间会根据项目的进度有所变动。

感谢贵公司对本采购项目的关注，并期待您的积极参与。

顺颂商祺！

北京京港地铁有限公司

北京京港十六号线地铁有限公司

北京京港十七号线地铁有限公司

2025 年 12 月 31 日

附件一《报名信息表》

报名信息表	
项目名称:	
报名单位名称:	
联系人:	
联系电话:	
邮箱:	
报名单位 (公章) :	

备注:

- 1、书写字体: 宋体, 字号: 小四 (请勿手写) ;
- 2、此表张贴在文件资料密封袋表面。

附件二：资格预审必要合格条件及标准

序号	提交文件内容	合格条件	申请人具备的条件或说明
1	授权委托书 (格式见附件二)	提供有效的授权委托书	法定代表人直接参与本项目： 提供其身份证复印件并加盖公章； 非法定代表人直接参与本项目： 提供委托代理人本人身份证复印件及授权委托书 （须法定代表人及委托代理人双方签字）并加盖公章。
2	《营业执照》	提供合法注册的《营业执照》； 属中国合法注册的企业法人	需提供营业执照复印件并加盖公章。
3	企业资质要求	投标人应具有有效的市场监督管理部门颁发的无缝气瓶检测证书；	提供有效的证书复印件并加盖公章；
4		投标人应具有有效的市场监督管理部门颁发的焊接气瓶检测证书或承诺委托由焊接气瓶检测资质的公司提供焊接气瓶检测服务，需提供被委托企业的有效的市场监督管理部门颁发的焊接气瓶检验检测机构核准证书、委托方及被委托方双方盖章的委托承诺书；	提供有效的证书复印件或承诺书，并加盖公章；
5		投标人应具有有效的 IG-541 惰性气体灭火剂消防产品认证证书；	提供有效的证书复印件并加盖公章；
6	企业业绩要求	投标人需提供至少一份近三年（2022 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 1 日）七氟丙烷灭火剂气瓶检测充装服务业绩（单次不少于 100 瓶）；	需提供： ①合同的扫描件：包含合同首页、签字盖章页、关键信息页。 ②项目承揽前，该项目在网站上发布的中标结果公示链接及网页截图。 如不具备第②项资料，需提供任意一笔款项的收款证明（包括但不限于支票）

			复印件或银行流水截图或电汇凭证截图或发票) 或加盖甲方公章的证明资料(如: 中标通知书或完工报告或竣工验收证书或竣工结算报告或最终验收证书)。
7		<p>投标人需具备 IG541 气瓶检测充装服务相关业绩, 其中:</p> <p>IG541 气瓶业绩品牌要求: 投标人需提供近三年 (2022 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 1 日) 包含广东胜捷品牌和西核品牌的 IG541 灭火剂气瓶检测充装服务业绩 (一份合同包含 2 个品牌或两份合同包含 2 个品牌均可) 或两个品牌原厂分别出具的支持函(支持内容至少包括如中选后向该供应商提供该品牌瓶阀图纸, 瓶阀维修保养手册, 瓶阀各部件的安装扭矩力以及相关参数, 安排原厂人员培训指导钢瓶及瓶阀检测), 或两个品牌中任一方出具的支持函及另一方近三年的服务业绩。</p> <p>IG541 气瓶业绩规模要求: 投标人需提供近三年 (2022 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 1 日) 任意品牌 IG541 灭火剂气瓶检测充装服务业绩一份 (单次不少于 300 瓶);</p>	<p>需提供:</p> <p>①合同的扫描件: 包含合同首页、签字盖章页、关键信息页。</p> <p>②项目承揽前, 该项目在网站上发布的中标结果公示链接及网页截图。</p> <p>如不具备第②项资料, 需提供任意一笔款项的收款证明 (包括但不限于支票复印件或银行流水截图或电汇凭证截图或发票) 或加盖甲方公章的证明资料(如: 中标通知书或完工报告或竣工验收证书或竣工结算报告或最终验收证书)。</p>

8	企业经营状况承诺书	<p>没有处于被依法暂停或者取消投标资格，被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，财产被接管、冻结、破产状态。</p>	<p>需提供书面承诺书并加盖公章。（格式见附件四）</p> <p>需提供查询网站地址及途径的说明文件，并附相关网站查询结果截图（格式见附件三）。</p>
---	-----------	--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

注：1、投标人不满足上述资格条件中的任一条，将被拒绝参与本项目。

- 2、本项目不接受挂靠、分包、转包、联合体单位参与投标。
- 3、曾经为招标人提供相关服务但被评估为不合格或存在不良记录的，将有可能被拒绝参与本项目。
- 4、投标人提交的上述资料需真实、有效，且文字清晰、可辨认。
- 5、除《附件二》中要求提供的文件外，可以另外提供投标人认为有必要的其他资质文件。

附件三：授权委托书

授权委托书

本授权书声明：本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权委托书于 年 月 日签字并盖章生效，特此声明。

代理人无转委托权。

注：投标人企业法定代表人直接签署投标文件则可不填写此表

企业法定代表人身份证明（正面）	企业法定代表人身份证明（反面）
被授权人身份证明（正面）	被授权人身份证明（反面）

法定代表人姓名：（印刷字体） 法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人姓名：（印刷字体） 委托代理人（签字或盖章）：

投标人（加盖公章）：

附件四：文件核查说明

关于核查证件的网站地址及途径的说明文件

相关证书、资质文件及企业状况	核查文件的网站地址及途径	其他说明
无缝气瓶检测证书		
企业经营状况		
IG-541 惰性气体灭火剂消防产品认证证书		
.....		

附：相关网站查询结果截图

投标人（加盖公章）：

附件五：企业经营状况承诺书

企业经营状况承诺书

致：北京京港地铁有限公司

我公司在此郑重承诺：我公司未处于被依法暂停或者取消投标资格，被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，财产被接管、冻结、破产状态。在参与本次招标投标活动中，如果招标人发现我公司存在上述任何情况的，我公司愿意承担由此造成的一切法律后果。

投标人名称：（公章）

法定代表人(签字/盖章)或被授权委托代理人(签字):

日期：

附件六：项目概述

14 号线、16 号线和 17 号线地下车站，部分区间风井、场段的变配电室、通信设备室、信号设备室、UPS 电源室等重要设备房间均设置有气体灭火系统，系统使用的灭火剂为 IG541（氮气、氩气、二氧化碳混合气体）和七氟丙烷，这些灭火剂储存在钢制无缝气瓶或钢制焊接气瓶内，这些气瓶已到检测年限，为确保系统功能正常，气瓶处于完好有效状态，需要按规定进行检测，并对检测合格的气瓶充装合格的灭火剂或气体。